

KÆLDERPLAN, CA. 1:100

signaturforklaring:

- fjernvarmeledninger, FVF, FVR
- varme, frem VF
- varme, retur VR
- rad. nr. 1 — radiator nr. 1 jvf. skema på varmediagramtegning
- ① — nummerering af varmestigstrenge

note:

alle radiatorstik er Ø15

alle radiatorer forsynes med Danfoss termostatventiler type RA 2000, radiatorkoblinger type RLV og luftskruer

se iøvrigt beskrivelse vedr. radiatorer

HØRER TIL BYGGETILL. AF
2 9 JUNI 1994
FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

sag:
AB Fiskedamsgade 21/Holsteinsgade 43-45, matrikel nr. 2826 Udenbys Klædebo Kvarter

emne:
varme, kælder

revision / dato: A: B: C:

sign.:

mål: ca.1:100

dato: 17.06.1994

PETER JAHN & PARTNERE A/S
BYGNINGSRÅDGIVNING
FILIPSTRADE 45 • 1112 KBHV. K • TLF.: 33 32 45 45

sag nr.: 89.409.05

tegning nr.: 8.1.01

Magistratens 4. Afd. /5393-

UK